



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

### **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 12:00 horas, del día 21 de mayo de 2024, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en adelante la ASIPONA Lázaro Cárdenas o Convocante, ubicada en su domicilio: Boulevard de las Islas número 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la LEY), 45 y 46 de su Reglamento (en adelante el REGLAMENTO).

Este acto fue presidido por la Lic. Anna Hida Chávez Alemán, Gerente de Administración y Finanzas, servidora pública designada por la CONVOCANTE, quien comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, de forma electrónica por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a través del Sistema CompraNet, con al menos 24 horas de anticipación a este acto, conforme a lo establecido en el numeral 24 de la Convocatoria.

La Presidente fue asistida, por la Mtra. Karina Espino López, Subgerente de Informática y por el Ing. Giuseppe Díaz Villegas, Jefe del Depto. de Soporte Técnico, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y por el C. Efrén Rodríguez Torres, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, quien solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Presidente dio inicio a la Junta de Aclaraciones, señalando que siendo las 12:00 horas del día 20 de mayo del año en curso, de conformidad con el artículo 33 Bis de la



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.

LEY, se abrió el Sistema CompraNet para verificar que se hayan recibido en tiempo y forma, escritos de interés en participar, así como solicitudes de aclaración a la Convocatoria, observando que hubo interesados, los cuales enviaron el siguiente número de preguntas:

NO.	LICITANTES	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	24
2	TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V.	14
<b>TOTAL DE PREGUNTAS</b>		<b>38</b>

Se anexa a la presente acta, evidencia de recepción de preguntas en la plataforma de CompraNet.

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Respuestas
1	DESARROLLO TECNOLÓGICO L2C SA DE CV	16/05/2024 17:07	16/05/2024 17:07			
2	INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO SA DE CV	15/05/2024 13:28				
3	SUPERVISION TECNICA DEL NORTE SA DE CV	15/05/2024 09:33	15/05/2024 13:41		↓	
4	TELEMATICA LEFIC SA DE CV	15/05/2024 13:52	15/05/2024 12:27		↓	



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.

Acto seguido, se procedió a dar lectura a las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma, y a proporcionar las respuestas correspondientes, mismas que se enlistan a continuación:

#### 1. PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	565532	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PÁG. 40 NUMERAL 46.4. MANIFESTACIÓN DE CONTENIDO NACIONAL Y PÁG 125 ANEXO 3	SE ENTIENDE QUE SE CUMPLE EL PRESENTE REQUISITO CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 3 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	565533	TÉCNICO	PÁG 40 NUM. 46.5 MANIFESTACIÓN PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PÁG 171 ANEXO 20	SE ENTIENDE QUE SE CUMPLE EL PRESENTE REQUISITO CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 20 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	565534	TÉCNICO	PÁG 36 Y 37 III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE A) Y B)	SE ENTIENDE QUE TAMBIÉN SE ACEPTAN CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO Y/O SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE CONTEMPLAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS CON SALAS AUDIOVISUALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

4	565535	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PÁG 121 ANEXO 2 REQUERIMIENTOS LEGALES - ADMINISTRATIVOS: NO. 11	SE ENTIENDE QUE PARA EL DOCUMENTO NO. 11 CALCULO DE CONTENIDO NACIONAL SE REFIERE AL ANEXO 3 QUE SE SOLICITA EN LOS NUMERALES 30.1.6 Y AL 46.4 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO, SE REFIERE AL DOCUMENTO CITADO EN EL NUMERAL 31 DE LA CONVOCATORIA,
5	565536	TÉCNICO	PÁG 34 I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, B) CONTENIDO NACIONAL	SE ENTIENDE QUE ESTÉ REQUISITO SE CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 3 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	565537	TÉCNICO	PÁG 34 I. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, C) DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN	SE ENTIENDE QUE SE PUEDE ACREDITAR CON LA MANIFESTACIÓN DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR EN LA CUAL MENCIONE LA DURABILIDAD O RESISTENCIA DEL BIEN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	565538	TÉCNICO	PÁG 36 Y 37 III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE A) Y B)	MUCHOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, SE CONSTRIÑE SU VIGENCIA AL PLAZO DE ENTREGA, POR LO QUE RESULTAN MUY BREVES, POR LO QUE SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR CONTRATOS DEL AÑO 2018	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
8	565539	TÉCNICO	PÁG 36 Y 37 III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE A) Y B)	SE ENTIENDE QUE AL TRATARSE DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES LA CONVOCANTE CONSIDERARÁ COMO AÑO COMPLETO LA VENTA POR AÑO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE CONSIDERARÁN CONTRATOS O VENTAS COMO AÑO COMPLETO.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

				ADQUISICIONES SE DAN CUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DEL BIEN	
<b>9</b>	565540	TÉCNICO	PÁG 36 Y 37 III. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE A) Y B)	SE ENTIENDE QUE AL REFERIRSE POR DOCUMENTOS INCOMPLETOS SON AQUELLOS QUE NO PERMITAN IDENTIFICAR EL OBJETO Y/O INSUMOS SUMINISTRADOS EN EL CONTRATO O PEDIDO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
<b>10</b>	565581	TÉCNICO	PÁG 31 NUMERAL 42.1.3 Y 177 ANEXO 26	SE ENTIENDE QUE LOS CATÁLOGOS, FOLLETOS O MANUALES SE PUEDE CUMPLIR CON LOS QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR O SE PODRÁ CUMPLIR INTEGRANDO LA INFORMACIÓN DE PÁGINAS WEB, INDICANDO LA RESPECTIVA DIRECCIÓN URL ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÍA CUMPLIR CON INFORMACIÓN WEB, SIEMPRE Y CUANDO ANEXE LAS DIRECCIONES URL CORRESPONDIENTES.
<b>11</b>	565582	TÉCNICO	PÁG 59 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA DIRECCIÓN GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL INDICARNOS, SI "LA PANTALLA LED DE 163 PULGADAS (3.60 METROS DE ANCHO POR 1.69 METROS DE ALTO) DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES. ESTA PANTALLA ESTARÁ COMPUESTA POR UN CONJUNTO DE PANELES LED FULL COLOR, DESTINADOS A FORMAR UN VIDEO WALL CON	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR TODO EL EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MARCA DE EQUIPOS QUE OFERTE, DE MODO QUE SE GARANTICE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA "ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL", N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

				<p>UN PITCH DE 2.5 MM Y UNA RESOLUCIÓN DE 384 X 216 PÍXELES A UNA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 60 HZ. LOS PANELES DEBERÁN SER ACOPLADOS DE MANERA CONTIGUA CON EL FIN DE CREAR UNA IMAGEN O CONTENIDO VISUAL UNIFORME Y AMPLIADO". ¿REQUIERE UN CONTROLADOR DE LA MISMA MARCA PARA SU OPERACIÓN?, EN CASO DE SER LA RESPUESTA AFIRMATIVA, PROPORCIONARNOS LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA DICHO CONTROLADOR", YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA LED, NO LO INDICA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.</p>	<p>LA MISMA. LA ASIPONA NO RECONOCERÁ COSTOS ADICIONALES A LOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA.</p>
12	565583	TÉCNICO	<p>PÁG 59 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA DIRECCIÓN GENERAL</p>	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL INDICARNOS, SI "LA PANTALLA LED DE 163 PULGADAS (3.60 METROS DE ANCHO POR 1.69 METROS DE ALTO) DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES. ESTA PANTALLA ESTARÁ COMPUESTA POR UN CONJUNTO DE PANELES LED FULL COLOR, DESTINADOS A FORMAR UN VIDEO WALL CON UN PITCH DE 2.5 MM Y UNA RESOLUCIÓN DE 384 X 216 PÍXELES A UNA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 60 HZ. LOS PANELES DEBERÁN SER ACOPLADOS DE MANERA CONTIGUA CON EL FIN DE CREAR</p>	<p>EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR TODO EL EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA MARCA DE EQUIPOS QUE OFERTE, DE MODO QUE SE GARANTICE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. LA ASIPONA NO RECONOCERÁ COSTOS ADICIONALES A LOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

				<p>UNA IMAGEN O CONTENIDO VISUAL UNIFORME Y AMPLIADO". ¿DENTRO DE SUS ACCESORIOS, REQUERIRÁ DE UN KIT DE INSTALACIÓN PARA EL MONTAJE DEL ARREGLO DE LAS PANTALLAS LED?, EN CASO DE SER LA RESPUESTA AFIRMATIVA, PROPORCIONARNOS LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA DICHO KIT DE INSTALACIÓN, YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA LED, NO LO INDICA. FAVOR DE PRONUNCIARSE</p>	
13	565584	TÉCNICO	85 Y 86 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA COMERCIALIZACIÓ N	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL INDICARNOS, SI PARA EL SUMINISTRO DE 7 PANTALLAS PROFESIONALES LED DE 55 PULGADAS CON UNA RESOLUCIÓN NATURAL DE 1920 X 1080 FHD PARA CONFORMAR UN VIDEWALL DE 3 X 3. LAS PANTALLAS DEBERÁN SER ACOPLADOS DE MANERA CONTIGUA CON EL FIN DE CREAR UNA IMAGEN O CONTENIDO VISUAL UNIFORME Y AMPLIADO. LA ASIPONA PROPORCIONARA DOS PANTALLAS LG 55VL5F PARA COMPLETAR EL VIDEWALL DE 3 X 3. ¿SE REQUERIRÁ UN REFORZAMIENTO INTERNO EN LA PARED DE MATERIAL TABLAROCA DE TIPO PTR PARA SU COLOCACIÓN/MONTAJE DEL VIDEO WALL DE 3X3? FAVOR DE PRONUNCIARSE</p>	<p>EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR UN REFORZAMIENTO DEL MURO EXISTENTE EL CUAL ESTA CONSTRUIDO A BASE DE PANEL DE YESO Y ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA DE PISO A TECHO, Y SE TENDRÁ QUE REFORZAR EN SU ESTRUCTURA CON ELEMENTOS QUE MEJOR CONSIDERE PARA SOPORTAR EL PESO Y TAMAÑO DE LAS PANTALLAS PROPUESTAS, Y DE RESTAURAR LOS DESMANTELAMIENTOS QUE TENGA QUE</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

					HACER PARA SU INSTALACIÓN DEL VIDEOWALL EN EL MURO EXISTENTE DONDE SE COLOCARAN LAS PANTALLAS YA QUE DEBERÁ DE QUEDAR OCULTA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE DICHAS PANTALLAS.
<b>14</b>	565585	TÉCNICO	85 Y 86 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA COMERCIALIZACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL INDICARNOS, ¿SI PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN, RANURACIÓN Y PASO DE CABLES DE COMUNICACIÓN PARA LLEGAR A LA MESA DE LA SALA DE JUNTAS Y CONECTAR LOS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS (MICRÓFONOS), Y NO RANURAR EL PISO, AUTORIZAN EL PASAR DICHOS CABLES A TRAVÉS DEL PISO ANTERIOR (2DO PISO) Y LLEGAR DE MANERA OCULTA A LA MESA DE SALA DE JUNTAS? FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE PRECISA QUE SE AUTORIZA LO SUGERIDO, POR LO QUE SE PODRÁ REALIZAR UNA PERFORACIÓN MÁXIMA DE 3/4".
<b>15</b>	565586	TÉCNICO	PÁG 59, 85 Y 86 ANEXO 1 SALA COMERCIALIZACIÓN Y SALA DIRECCIÓN GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SI ¿PUEDEN PROPORCIONARNOS LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE LAS 2 SALAS EN DÓNDE ESTÁN SOLICITANDO LOS SERVICIOS PARA CONOCER LAS TRAYECTORIAS, DUCTOS, Y PASOS PARA EL PASO DE TUBERÍA Y CABLEADO TANTO	SÍ, SE PRECISA QUE LOS PLANOS YA FUERON ANEXADOS A LA PLATAFORMA DE COMPRANET EN EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

				(3ER PISO Y 2DO PISO) DE COMUNICACIONES COMO EL ELÉCTRICO? FAVOR DE PRONUNCIARSE	
<b>16</b>	565587	TÉCNICO	PÁG 59, 85 Y 86 ANEXO 1 SALA COMERCIALIZACIÓN Y SALA DIRECCIÓN GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EL INDICARNOS, ¿QUE SE HARÁ CON EL EQUIPO QUE SE DESCONECTE, SE DESMONTE, SE RETIRE DE LAS 2 SALAS, A QUIÉN SE LE ENTREGARÁ Y COMO SE DEBERÁ DE ENTREGAR?	SE ACLARÁ QUE SE ENTREGARÁ A LA SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA, COLOCANDO EN LAS CAJAS QUE SE LIBEREN DEL EQUIPO NUEVO.
<b>17</b>	565588	TÉCNICO	PÁG 118 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA NUMERAL 9. FECHA DE ENTREGA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EL INDICARNOS, ¿CUÁLES SERÁN LOS DÍAS CON SUS HORARIOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA LAS 2 SALAS DE JUNTA?	DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 16:30 HORAS, SE PODRÁ ACORDAR HORARIO ABIERTO EN LOS DIAS SÁBADO Y DOMINGO.
<b>18</b>	565589	TÉCNICO	85 Y 86 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA COMERCIALIZACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EL INDICARNOS, SI ¿EL CUARTO, ESPACIO PARA EL GABINETE SOLICITADO EN DONDE SE ALOJARÁN LOS EQUIPOS ADICIONALES, Y LOS CUALES ESTARÁN ENERGIZADOS LAS 24 HORAS (EMITEN CALOR), CONTARÁN CON AIRE ACONDICIONADO? FAVOR DE PRONUNCIARSE	SE ACLARA QUE LAS SALAS SI CUENTAN CON AIRE ACONDICIONADO, EN FUNCIONAMIENTOS SOLO DURANTE LA JORNADA LABORAL.
<b>19</b>	565590	TÉCNICO	PÁG 59 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA DIRECCIÓN GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EL INDICARNOS, SI ¿LAS 2 PANTALLAS DE MARCA LG QUE PROPORCIONARÁN, CUAL ES EL TIPO DE GARANTÍA CON LA QUE CUENTAN?, YA QUE EN LAS BASES	CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA Y NO SE CUENTA CON GARANTIZA EXTENDIDA.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

				SOLICITAN GARANTÍA EXTENDIDA DE LOS EQUIPOS, Y SE DEBE DE ENTENDER QUE DICHAS PANTALLAS AL MOMENTO DE MONTARSE Y HACER EL ARREGLO DE 3X3, TIENEN UNA DIFERENCIA (TIEMPOS DE GARANTÍA) CON LAS NUEVAS PANTALLAS. LO CUAL POR SU USO DE OPERACIÓN, PUDIERA PRESENTAR FALLAS EN SU VISUALIZACIÓN (IMAGEN NO BRILLANTE, IMAGEN OPACA) FAVOR DE PRONUNCIARSE	
<b>20</b>	565591	TÉCNICO	PÁG 118 Y 119 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA NUMERAL 10. CONSIDERACIONES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EL INDICARNOS, SI ¿CUENTAN CON UNA BODEGA PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO A INSTALAR EN LA SALA MULTIMEDIA COMERCIALIZACIÓN Y LA SALA DE DIRECCIÓN GENERAL? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SÍ, SI SE CUENTA CON UN ALMACÉN PARA RESGUARDO DE LOS EQUIPOS.
<b>21</b>	565592	TÉCNICO	85 Y 86 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA COMERCIALIZACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, EL INDICARNOS SI ¿PARA EL VIDEO WALL DE 3 X 3 PARA LAS PANTALLAS LG, EL MONTAJE QUE SE UTILIZARÁ PUEDE SER DE LA MISMA MARCA O UNIVERSAL/GENÉRICA? FAVOR DE PRONUNCIARSE	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTAJE PUEDE SER DE LA MISMA MARCA O UNIVERSAL/GENÉRICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA Y LAS PANTALLAS.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

22	565593	TÉCNICO	PÁG 118 Y 119 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA NUMERAL 10. CONSIDERACIONES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL CONFIRMARNOS, SI ¿EN EL TABLERO ELÉCTRICO DE VOLTAJE REGULADO, EXISTE ESPACIO DISPONIBLE PARA INSTALAR LAS PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS PARA LAS 2 SALAS? FAVOR DE PRONUNCIARSE	SÍ, SE CUENTA CON ESPACIO EN LOS TABLEROS REGULADOS.
23	565594	TÉCNICO	PÁG 118 Y 119 ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA NUMERAL 10. CONSIDERACIONES	DERIVADO A QUE EN LA SALA MULTIMEDIA COMERCIALIZADORA, EL PISO (LOZETA) PRESENTA DIFERENTES TONALIDADES, SE SUGIERE A LA CONVOCANTE EL CONSIDERAR CAMBIAR DICHA LOZETA UNIFICANDO LA TONALIDAD Y EN EL CAMBIO DE DICHA LOZETA SE APROVECHARÍA PARA REALIZAR LAS CANALIZACIONES PERTINENTES PARA LA COMUNICACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LAS PANTALLAS LED, DE LOS MICRÓFONOS Y LA TABLETA QUE SE COLOCARÁN EN LA MESA DE SALA DE JUNTAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE	NO, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LAS CONDICIONES DE LA SALA SE MANTIENEN IGUAL.
24	565595	TÉCNICO	ANEXO 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA, SALA MULTIMEDIA DIRECCIÓN GENERAL	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENLISTAR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL GABINETE QUE ESTÁ EMPOTRADO EN LA PARED PARA CONSIDERARLOS EN EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y RETIRO. FAVOR DE PRONUNCIARSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROLADOR DE VIDEO</li> <li>• SWITCH.</li> <li>• TRANSMISOR INALÁMBRICO.</li> <li>• RECEPTOR DE LOS MICRÓFONOS.</li> </ul>

2. PREGUNTAS EFECTUADAS POR: **TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V.**



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

NO.	ID DE LA PREGUNTA	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	567779	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	EN VIRTUD DE LOS EQUIPOS QUE VIMOS EN EL LEVANTAMIENTO, LAS PANTALLAS QUE NOS COMPARTIRAN YA MUESTRAN UN DETERIORO SENSIBLE EN LUMINOSIDAD O BRILLO, RECOMENDAMOS REEMPLAZARLAS, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
2	567780	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	PUEDEN CONFIRMARNOS LA CANTIDAD Y TIPO DE FUENTES DE VIDEO QUE LLEGARAN A CADA VIDEO WALL	UNA FUENTE POR VIDEO WALL POR HDMI.
3	567861	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	SOLICITAMOS QUE NOS COMPARTAN, PLANOS ELECTRICOS ARQUITECTONICOS DE TUBERIA Y CABLEADO, VOZ Y DATOS E HIDRAULICOS, CON DETALLE DE TRAYECTORIAS Y LLEGADAS A CENTRO DE CARGA, TAMBIEN RENDERS Y MEDIDAS DE LAS MESAS PARA CADA SALA.	SÍ, SE PRECISA QUE LOS PLANOS YA FUERON ANEXADOS A LA PLATAFORMA DE COMPRANET EN EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
4	567862	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	PUEDEN CONFIRMAR QUE PODEMOS REUTILIZAR LAS TRAYECTORIAS ACTUALES PARA INSTALACION ELECTRICA, EN CASO DE SER AFIRMATIVO, NOS PUEDEN INDICAR QUE TRAYECTORIAS UTILIZAR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁN CONSIDERAR COLOCAR SU CANALIZACIÓN.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

<b>5</b>	567863	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	PUEDEN CONFIRMAR QUE PODEMOS REUTILIZAR LAS TRAYECTORIAS ACTUALES PARA INSTALACION DE VIDEO, DE VOZ Y DATOS, EN CASO DE SER AFIRMATIVO, NOS PUEDEN INDICAR QUE TRAYECTORIAS UTILIZAR.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁN CONSIDERAR COLOCAR SU CANALIZACIÓN.
<b>6</b>	567864	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	SE RECOMIENDA QUE PARA MEJORAR LA CALIDAD ENTREGADA DE LOS TRABAJOS, SE REPLACE EL PISO DAÑADO/DIFERENTE Y PUEDA SER UNIFORME Y ORIGINAL DEL PISO EN SALA DE DIRECCION COMERCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL, EN CASO DE ACEPTAR NUESTRA PROPUESTA, PUEDEN COMPARTIRNOS LOS CODIGOS DE LOS PISOS	NO, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. LAS CONDICIONES DE LA SALA SE MANTIENEN IGUAL.
<b>7</b>	567865	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	¿CUAL ES LA DISTANCIA MINIMA QUE EXISTIRÁ ENTRE CADA VIDEOWALL Y EL ESPECTADOR MAS CERCANO, EN DIRECCION GENERAL Y DIRECCION COMERCIAL?	APROXIMADAMENTE ENTRE 1.70 A 2.60 METROS.
<b>8</b>	567866	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 3	PARA EL VIDEOWALL DE 2X2, PODRÍAN INDICARNOS SI SE TRASLADARÁ DENTRO DE LA MISMA SALA DE PROYECCIÓN O PARA TRASLADO ENTRE SALAS, EN CASO DE QUE SEA ENTRE SALAS, REQUIEREN QUE ESTE ARREGLO SEA PLEGABLE?	NO SE REQUIERE PLEGABLE. SOLO QUE PUEDA DESPLAZARSE ENTRE LAS SALAS.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

9	567867	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	PODRÍAN CONFIRMARNOS SI HABRÁ AIRE ACONDICIONADO EN LOS CUARTOS DE RACK DE LA SALA DE VIDEOWALL EN DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN COMERCIAL	LAS SALAS CUENTAN CON AIRE ACONDICIONADO EN FUNCIONAMIENTO SOLO DURANTE LA JORNADA LABORAL.
10	567868	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1 Y 2	EN CASO DE QUE NO, CONFIRMARNOS QUE SE REQUIERE RACK CLIMATIZADO PARA QUE LOS EQUIPOS OPEREN EN CONDICIONES NORMALES, SEÑALADAS POR FABRICANTES PARA RESPETAR LA GARANTIAS EXTENDIDAS QUE SOLICITA LA ASIPONA	SÍ SE CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO, NO SE REQUERIRÁ RACK CLIMATIZADO.
11	567869	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1, 2 Y 3	EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, NO CUENTE EN SU FICHA TECNICA CON ALGUNA DE LAS CERTIFICACIONES LISTADAS EN EL ANEXO TECNICO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SOLICITAR CARTA DEL FABRICANTE INDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION O SU EQUIVALENTE	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE PODRÁ ENTREGAR CARTA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR
12	567870	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1	NOS PUEDE INDICAR EL AÑO DE INSTALACIÓN DEL VIDEO WALL DE 3X3 QUE ACTUALMENTE ESTA UBICADO Y DANDO SERVICIO EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION GENERAL	2017
13	567871	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1	¿SE PUEDE PROPONER UN CONJUNTO DE PANELES LED DE MARCA Y MODELO DIFERENTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA Y SUMINSTRE DE MANERA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, LOS PANELES DEBERÁN SER DEL MISMO MODELO Y MARCA.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

				SATISFACTORIA LA NECESIDAD DEL PROYECTO?	
<b>14</b>	567872	TÉCNICO	VISITA TECNICA, PARTIDA 1	¿SE PODRIA EMPLEAR UN MODELO DIFERENTE EN LA CAMARA PTZ REQUERIDA EN LAS SALAS, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES MENCIONADAS EN LAS BASES?	SÍ, SE ACEPTA SU PROPUESTA.

De conformidad con el artículo 33 Bis de la LEY, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación. Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 37 Bis de la LEY, a partir de esta fecha se pone a disposición de los Licitantes, copia de la misma en: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Finalmente, se recuerda que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el **día 29 de mayo de 2024**, en la sala de juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, **a las 11:30 horas**, siendo un acto formal que, por tratarse de una Licitación Pública Nacional Electrónica, no se requiere de la presencia de los Licitantes, toda vez que sus propuestas serán recibidas únicamente a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 47 del REGLAMENTO de la LEY.

Después de dar lectura a la presente, se dio por terminada esta junta, siendo las 12:58 horas, del día de su inicio.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA PARA LA “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN SALAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL”, N° LA-13-J3A-013J3A001-N-147-2024.**

Esta Acta consta de dieciséis hojas, firmando para los efectos legales, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LA ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
LIC. ANNA HIDA CHÁVEZ ALEMÁN	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. MARILÚ RIVERA CAMACHO	SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN	
C. EFRÉN RODRÍGUEZ TORRES	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	
MTRA. KARINA ESPINO LÓPEZ	SUBGERENTE DE INFORMÁTICA	
ING. GIUSEPPE DÍAZ VILLEGAS	JEFE DEL DEPTO. DE SOPORTE TÉCNICO	
LIC. ALFREDO NAVARRETE CHÁVEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO.**

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
C. BEATRIZ NIEVES CLEMENTE	AUDITORA	

Firma en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento, reservándose las facultades de revisión y fiscalización en cualquier momento.